

ZMLUVA O DIELO č. 02/04/2017
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Dodatok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Nižný Hrušov
Sídlo: Obecný úrad Nižný Hrušov, Námestie Jána Pavla II.520, 094 22 Nižný Hrušov
IČO: 00332607
DIČ: 2020527586
Štatutárny zástupca: Ján Fenčák – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ján Fenčák – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ján Fenčák – starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka .Vranov n/T
IBAN: SK90 0200 0000 0016 5441 9657
Tel.: +421 574493200
Fax:
E-mail: ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk
Webová stránka: www.niznyhrusov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKOMOS s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
IČO: 31662340
DIČ: 2020520315
IČ pre DPH: SK2020520315
Zapísaný: v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 784/P

Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Vongrej, doc. Ing. Peter Skok, CSc.,
konatelia spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Vongrej, doc. Ing. Peter Skok, CSc.,
konatelia spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: doc. Ing. Peter Skok, CSc – konateľ spoločnosti
Ing. Peter Richter – stavbyvedúci
Ing. Peter Fazekaš

Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.
IBAN: SK37 3100 0000 0043 5011 6706
Tel.: 051 7723625
Fax:
E-mail: ekomos@ekomos.sk
Webová stránka: www.ekomos.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Uvedený článok sa dopĺňa o nasledujúci bod :

ČLÁNOK III
Predmet zmluvy

3.4 V čase podávania žiadosti o NFP bola spracovaná projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie. Na základe spracovania realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom stavby boli stanovené technické a hydraulické parametre vykurovacej sústavy, v tejto na základe hydraulických prepočtov boli zistené nedostatočné parametre navrhovaných zariadení, ktoré boli nahradené z hľadiska funkčnosti vykurovacej sústavy inými, ktoré zlepšia efektívnosť tepelnej výmeny. Ďalším dôvodom zmeny je skutočnosť, že došlo k zmene pracovných bodov čerpadiel, prípadne sa ukončila výroba daného typu čerpadla. Zoznam zmenených dodávok je prílohou č. 1 Dodatku Zmluvy o dielo.

Uvedenou zmenou dochádza iba k zmene technickej špecifikácie (Prehľad rozpočtových nákladov SO - 01 OcÚ – Ústredné vykurovanie a SO – 02 MŠ – Ústredné vykurovanie) a nedochádza k zmene ceny diela.

Ostatné články Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č. 1 Zmluvy sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Nižnom Hrušove

V Prešove

dňa 19.6.2017 .

dňa 19.6.2017.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ján Fenčák, starosta obce

doc. Ing. Peter Skok, CSc, Ing. Jaroslav Vongrej
konatelia spoločnosti

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 – Zmeny v položkovitom výkaz výmer pre stavbu v objektoch SO - 01 OcÚ – Ústredné vykurovanie a SO – 02 MŠ – Ústredné vykurovanie

Príloha č. 1 Dodatku Zmluvy o dielo č. 02/04/2017
SO - 01 OcÚ - Ústredné vykurovanie

P.č.	Názov výdavku zo zmluvy o NFP	Opis výdavku	Počet jednotiek	Názov výdavku nahradených položiek	Opis výdavku	Počet jednotiek
69.	Trojcestný ventil VRG 232, DN 32, Kvs=16 s pohonom ARA 645, 230 V s montážou	Slúži na prepínanie nie zmiešavanie	3,000	Trojcestný ventil ESBE VRG 131 DN40, Kvs 25 trojpolohový	Trojpolohový trojcestný ventil	3,000
70.	Prečerpávacie zariadenie na odpadné vody Drain Lift TMP 40/11	Ukončená výroba	1,000	Prečerpávacie zariadenie Wilo Plavis	Odporúčaná náhrada výrobcom	1,000
71.	WILO elektronicky riadené čerpadlo STRATOS-Z 25/1-8	Čerpadlo určené pre pitnú vodu	1,000	WILO STRATOS 25/1-8, čerpadlo pre ÚVK	Čerpadlo pre ÚVK	1,000
72.	WILO elektronicky riadené čerpadlo STRATOS-Z 30/1-8	Čerpadlo určené pre pitnú vodu	1,000	WILO STRATOS 30/1-12, čerpadlo pre ÚVK	Čerpadlo pre ÚVK	1,000
73.	WILO elektronicky riadené čerpadlo STRATOS-Z 40/1-8	Čerpadlo určené pre pitnú vodu	1,00	WILO STRATOS 40/1-4, čerpadlo pre ÚVK	Čerpadlo pre ÚVK	1,000
78.	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI, dl. 1950 mm	Rozdeľovač a zberač.	1,00	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI, dl. 2300 mm	Zmenou priemeru pripojovacích potrubí došlo k navýšeniu dĺžky rozdeľovača zberača	1,000
79.	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI, dl. 1400 mm	Rozdeľovač a zberač.	1,000	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI, dl. 1800 mm	Zmenou priemeru pripojovacích potrubí došlo k navýšeniu dĺžky rozdeľovača zberača	1,000
118.	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 5/4"	Potrubia a armatúry.	4,000	Guľový uzáver Ivar Perfecta, 3"	Z hľadiska hydraulických prepočtov bolo nutné zmeniť	4,000

					priemery potrubí a teda aj armatúry.	
123.	IVAR Filter závitový 5/4"	Potrubia a armatúry.	1,000	Filter závitový 6/4" Ivar	Z hľadiska hydraulických prepočtov bolo nutné zmeniť priemery potrubí a teda aj armatúry.	1,000
126.	IVAR Spätná klapka Sprint 5/4"	Potrubia a armatúry.	1,000	Spätná klapka Ivar Sprint 6/4"	Z hľadiska hydraulických prepočtov bolo nutné zmeniť priemery potrubí a teda aj armatúry.	1,000

SO – 02 MŠ – Ústredné vykurovanie

P.č.	Názov výdavku zo zmluvy o NFP	Opis výdavku	Počet jednotiek	Názov výdavku nahradených položiek	Opis výdavku	Počet jednotiek
13.	Trojcestný ventil VRG 232, DN 40, Kvs=30 s pohonom ARA 645, 230 V s montážou	Slúži na prepínanie nie zmiešavanie	1,000	Trojcestný ventil ESBE VRG 131, DN25, KVS6,3 trojpolohový	Trojpolohový trojcestný ventil	1,000
14.	Trojcestný ventil VRG 131, DN 25, Kvs=6,3 s pohonom ARA 661, 230 V s montážou	Trojcestný ventil	2,000	Trojcestný ventil ESBE VRG 131, DN 32, KVS16 trojpolohový	Trojpolohový trojcestný ventil, pre potrebný Kvs sa musel zmeniť aj DN	2,000
15.	WILO elektronicky riadené čerpadlo STRATOS-Z 25/1-8	Čerpadlo určené pre pitnú vodu.	1,000	WILO STRATOS-25/1-4, čerpadlo pre ÚVK	Čerpadlo pre ÚVK	1,000
16.	WILO elektronicky riadené čerpadlo STRATOS PICO	Pracovný bod čerpadla mimo účinnú oblasť.	1,000	WILO STRATOS-25/1-6	Čerpadlo pre ÚVK	1,000

	25/1-6					
17.	WILO elektronicky riadené čerpadlo STRATOS-PICO- 30/1-6	Pracovný bod čerpadla mimo účinnú oblasť.	1,000	WILO STRATOS 30/1-6	Čerpadlo pre ÚVK	1,000
18.	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI, dl.1950 mm	Rozdeľovač a zberač.	1,00	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI, dl.2100 mm	Zmenou priemeru pripojovacích potrubí došlo k navýšeniu dĺžky rozdeľovača zberača	1,000