

Obec Nižný Hrabovec

Číslo: 426/2019-02

Nižný Hrabovec, 16.12.2019

Obec Nižný Hrušov- SR,IČO 332607
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Vec

Oznámenie k ohláseniu stavby: „Elektrická nabíjacia stanica Nižný Hrušov“, podľa § 57 ods. 1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - (stavebný zákon).

Dňa 11.12.2019 ste podľa § 57 stavebného zákona ohlásili zriadenie „Elektrickej nabíjacej stanice“ na parcele CKN číslo 1082/4, doplnková stavba k budove súpisné číslo 520 k.ú. Nižný Hrušov. (§ 139b ods. 6) stavebného zákona).

Popis stavby:

Ide o umiestnenie AC (alternating current) nabíjacej stanice - stojanovej, ktorá umožňuje nabíjanie automobilu pomocou striedavého prúdu. Miesto umiestnenia je v rámci parkoviska pred budovou obecného úradu - dve nabíjacie stania. Nabíjacia stanica bude pripojená na elektroinštaláciu z obecnej budovy. Výkon nabíjacej stanice sa upraví podľa kapacity vnútornej inštalácie v budove obecného úradu. Finálny výkon nabíjacej stanice sa prednastaví pri inštalácii.

Modul nabíjacej stanice sa ukotví na existujúci betónový (spevnený) podklad, spojením podľa montážneho návodu inštalovanej nabíjacej stanice.

Obec Nižný Hrabovec, ako stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. 1) v spojení s § 119 ods. 3) stavebného zákona (určený stavebný úrad), proti uskutočneniu stavby „**Elektrická nabíjacia stanica Nižný Hrušov**“, **na parcele CKN číslo 1082/4 - doplnková stavba k budove s. č. 520 k.ú. Nižný Hrušov** v rozsahu uvedenom v ohlásení a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. Peter Chobot, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 3637+14, zákazka z obdobia 10/2019, **podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona nemá námietky.**

Stavbu uskutoční zhotoviteľ, ktorý bude vybraný formou výberového konania. Vybraný zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou. Oprávnenia a povinnosti stavbyvedúceho vyplývajú z §46a stavebného zákona.

Pozemok parcela číslo 1082/4 a budova súpisné číslo 520 sú zapísané na LV č. 894 v registri „c“, na LV číslo 894 k.ú. Nižný Hrušov na vlastníka: Obec Nižný Hrušov, v podiele 1/1.

Upozornenie:

•Pred inštaláciou nabíjacej stanice stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácia časť „Elektro“, ktorá bude riešiť presné parametre a spôsob napojenia nabíjacej stanice z jestvujúcej el. prípojky, časť odberné elektrické zariadenie pre budovu obecného úradu, ako aj prípadnú potrebu zvýšenia príkonu a prípadnú potrebu inštalácie podružného merania, vrátane jej odsúhlasenia z VSD a.s. Košice.

- Realizačnú dokumentáciu nabíjacej stanice časť „Elektro“, pred realizáciou napojenia predložiť na posúdenie oprávnenej osobe v zmysle zákona číslo 124/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov.
- Pripojenie nabíjacej stanice musí zodpovedať platnej legislatíve. Odberateľ je povinný preukázať schopnosť bezpečnej prevádzky „nabíjacej stanice“ správou o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.
- Rovnako, pred realizáciou elektrickej nabíjacej stanice, prostredníctvom projektanta, špecialistu požiarnej ochrany, stavebník obstará projektovú dokumentáciu časť „Protipožiarna bezpečnosť stavby“ a pri inštalácii nabíjacej stanice bude rešpektovať požiadavky stanovené špecialistom.
- Stavebník sa upozorňuje, že v záujmovom území navrhovanej nabíjacej stanice sa nachádzajú plynárenské zariadenia (PZ) STL prípojky PN 80kPa, ktoré je chránené ochranným a bezpečnostným pásmom.
- Stavebník a zhotoviteľ stavby pred jej realizáciou prostredníctvom SPP-D a.s. zabezpečia vytyčenie polohy existujúceho PZ v teréne.
- Pri prácach dodržať ustanovenia STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 zákona č. 251/ 2012 Z. z. o energetike (ďalej len zákon o energetike), ochranné a bezpečnostné pásma.
- V ochrannom pásme PZ sa zakazuje realizovať výkopy kopacím mechanizmom a pri uložení akýchkoľvek zariadení nabíjacej stanice sa musí dodržať priestorová norma STN 73 6005. V prípade obnaženia plynovodov, resp. iných podzemných vedení, znova ich zasýpať je možné iba so súhlasom SPP distribúcia a.s. v zmysle TPP.
- Technický dozor investora má povinnosť priebežne kontrolovať všetky činnosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby.
- Realizáciu prác v ochrannom a bezpečnostnom pásme PZ stavebník odsúhlasí s SPP-D a.s., vrátane odsúhlasenia projektovej dokumentácie navrhovanej stavby.
- Stavebný úrad upozorňuje stavebníka a zhotoviteľa stavby aj na potrebu vytyčenia všetkých podzemných vedení inž. sietí (vodovod, kanalizácia), resp. iných možných podzemných vedení inž. sietí a prípojok k susedným stavbám, ktoré sa môžu nachádzať v blízkosti navrhovanej stavby a dbať na ochranu týchto vedení.
- Pri realizácii prác dbať na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, dodržiavať bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu životného prostredia.
- Zabezpečiť dopravné značenie elektrickej nabíjacej stanice v súlade s § 61 zákona číslo 8/2009 Z.z. v znení nesk. predpisov, na základe určenia použitia dopravných značiek (§ 3 ods. 2) zákona číslo 135/1961 Zb. v znení nesk. predpisov (cestný zákon)), so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove n.T.
- O náhradách škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou „Elektrickej nabíjacej stanice“ na základe tohto ohlásenia, platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, cestného zákona a iných príslušných zák. ustanovení.
- Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (§ 126 a140b stavebného zákona), požadované podľa osobitných predpisov, ktoré stavebník si má obstaráť pred začatím prác.
- Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov, odo dňa doručenia tohto ohlásenia. Ohlásená stavba nepodlieha kolaudácií podľa § 76 stavebného zákona. Ku preberaciemu konaniu sa vyžadujú potrebné revízie a doklady o preukázaní zhody na stavebné výrobky a zariadenia použité v stavbe.

Oznámenie k ohláseniu nie je správnym rozhodnutím podľa § 46 zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a nemožno sa proti nemu odvolať.

Doručí sa

-Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia stavby.
