

Obec Nižný Hrušov

Číslo: OcÚ-NH-S2021/00389- 02 Mi

Nižný Hrušov, 04.10.2021

**Žaneta Tomášová
Nižný Hrušov 80
094 22 Nižný Hrušov**

Vec

**Ohlásenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcela CKN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov,
•OZNÁMENIE k ohláseniu drobnej stavby**

Dňa 01.10.2021 ste ako stavebník ohlásili drobnú stavbu: „Vodovodná a kanalizačná prípojka k pozemku parcela CKN číslo 158 a k domu s.č. 80 v k.ú. Nižný Hrušov.

(Podľa § 139b ods. 7, písm.c) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov- stavebný zákon, za drobné stavby sa považujú aj prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete).

Popis riešenia Vodovodnej prípojky:

Montážne potrubie z HD-PE DN/OD 32 v dĺžke 4,5 m. Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod bude kolmo navrtávacím pásom so zemnou zákopovou súpravou. Meranie spotreby vody bude vo vodomernej šachte kruhového pôdorysu o priemere 1000 mm, v ktorej bude osadený vodoměr. Napojenie na verejný vodovod môže vykonať len prevádzkovateľ vodovodu VVS a.s. OZ Vranov n.T., alebo ním poverená organizácia.

Popis riešenia Kanalizačnej prípojky

Odvádzanie odpadových vôd z rodinného domu s.č. 80 do verejnej kanalizácie bude cez kanalizačné potrubie hrdlové DN/OD 160 o dĺžke 3,5 m. Napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu bude kanalizačnou odbočkou PVC DN 160. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže vykonať len prevádzkovateľ kanalizácie, t.j. VVS a.s. OZ Vranov n.T. alebo ním poverená osoba. Výkopové práce bude zabezpečovať stavebník svojpomocne pod dozorom oprávnenej osoby: Ing. Anton Pavúk, Nám. slobody 87, 093 01 Vranov n.T.

Napojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky bude na obecnej parcele EKN č. 4004/1 k.ú. Nižný Hrušov, ktorá je vo vlastníctve Obce Nižný Hrušov, LV č. 1930. Vodovodná a kanalizačná budú slúžiť pre dom s.č. 80, na parcele CKN č. 158 v k.ú. Nižný Hrušov.

Obec Nižný Hrušov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 stavebného zákona, proti uskutočneniu vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rozsahu uvedenom v ohlásení a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom: Ing. Eva Pavliková, reg.č. 2057+A+5-1-2, Nám. slobody 5, Vranov n.T., projekt z obdobia 08/2021,

podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona nemá námietky.

Pozemok parc. CKN číslo 158 je zapísaný na LV č. 104 k.ú. Nižný Hrušov na vlastníka: Žaneta Tomášová r. Balažová v podiele 1/1. Právo uskutočniť navrhovanú vodovodnú a kanalizačnú prípojku na citovanej parcele je preukázané osvedčeným výpisom z výpisom z LV č. 103 k.ú. Nižný Hrušov. Právo uskutočniť podzemné vedenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky cez parcelu EKN číslo 4004/1 k.ú. Nižný Hrušov- pozemok vo vlastníctve Obce Nižný Hrušov, pre stavebníka vyplýva z ust . § 58 ods. 4 stavebného zákona.

Upozornenie:

1. Pri uskutočňovaní stavby majú byť dodržané príslušné právne normy a STN v oblasti realizácie inžinierskych stavieb, má sa dbať na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, dodržiavať bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby.

2. Stavebník sa upozorňuje, že v záujmovom území sa nachádza podzemné vedenie plynovodu vo vlastníctve SPP-D a.s. Bratislava, ktoré je chránené ochranným a bezpečnostným pásmom v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike a ktoré je stavebník povinný rešpektovať, podzemné vedenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, ktoré je rovnako chránené ochranným pásmom a ktoré pri realizácii vodovodnej prípojky je nutné rešpektovať. V mieste stavby sa môže nachádzať aj podzemné vedenie telekomunikačnej siete, resp. iné podzemné vedenia, napr. prípojky k susedným stavbám a pod, ktoré je potrebné rešpektovať a chrániť. Z tohto dôvodu stavebník pred začatím výkopových prác pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku overí priebeh existujúcich podzemných vedení ich vytýčením v teréne prostredníctvom jednotlivých správcov a pri uskutočnení stavby bude dbať na ich ochranu. Pri realizácii výkopov nesmie dôjsť k narušeniu stability podperných bodov vzdušnej elektrickej siete/telekomunikačnej siete.

Pri uskutočnení vodovodnej a kanalizačnej prípojky sa musia dodržať požiadavky zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Dodržať tiež platné ustanovenia zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN (priestorová norma) a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení, plynových a ostatných zariadení.

→ Pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti siete a pri krížení vodovodného potrubia je potrebné postupovať s najväčšou opatrnosťou a výkopy vykonávať ručne.

→ Pred začatím zášypových prác v súlade s požiadavkou VVS a.s. Vranov n.T., vyj.č. 892972/2021, prizvať zástupcov VVS a.s. závod Vranov n.T.

→ Pred domom s.č. 80 na úseku medzi podzemným hydrantom umiestneným pred domom s.č. 81 a prípojkovým uzáverom prípojky domu s. č. 79, bolo vytýčené a značkovacím sprejom vyznačené uloženie rozvodného PVC potrubia DN 150, vrch potrubia sa nachádza v hĺbke 0,90 m až 1,20 m. V zmysle vyjadrenia VVS a.s. č. 88084/2021/O, rodinný dom je možné pripojiť na verejný vodovod PVC D110 (lak v mieste pripojenia 0,40- 0,45 MPa). Potrubie sa nachádza cca v hl. 1,20 m, kanalizačné potrubie PVC DN 315 orientačne v hl. 1,75 m.

3. Povolenie na zvláštne užívanie úseku pozemnej komunikácie- cesta PSK II/554, ktorým je zriaďovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v jej telese, v súbehu vedenia a cesty v kumulatívnom staničení cca km 30,7278 po pravej strane v smere orientácie cesty na susedný pozemok parcela CKN č. 158 v k.ú. Nižný Hrušov, vydal Okresný úrad Vranov n.T., odbor CDa PK rozh.č. OU-VT-OCDPK-2021/009577-002 zo dňa 27.09.2021. Pri uskutočnení vodovodnej a kanalizačnej prípojky je stavebník povinný dodržať podmienky citovaného rozhodnutia a požiadavky stanoviska SÚC PSK Prešov č. SÚC PSK-VT/512/2021 zo dňa 20.09.2021.

Stavebník je povinný dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení nesk. predpisov. Začatie prác na vodovodnej a kanalizačnej prípojke v dostatočnom časovom predstihu oznámi na SÚC PSK oblasť Vranov n.T. a obci Nižný Hrušov a dohodne podmienky výkonu prác v blízkosti pozemnej komunikácie a na pozemku vo vlastníctve obce Nižný Hrušov.

4. Stavebník sa upozorňuje na dodržanie požiadaviek SPP-D a.s. uvedených vo vyjadrení č. TD/NS/058888/2021/Va zo dňa 23.08.2021, na ochranu STL plynovodu, STL prípojky a plynárenských zariadení. Podmienky sú uvedené v citovanom stanovisku v časti „Všeobecné podmienky“. Stavebník oznámi začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E- služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

5. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby sa musí nakladať v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

6. Počas realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na životné prostredie (prašnosť, hlučnosť, znečistenie a pod.) Prípadnú potrebu vstupu na susedné pozemky je stavebník povinný dohodnúť s ich vlastníckmi a dohodnúť podmienky vstupu.

7. O náhradách škôd na pozemkoch a zariadeniach iných vlastníkov, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto „oznámenie“, platia ustanovenia občianskeho

(obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona o pozemných komunikáciách a iných príslušných zák. ustanovení.

8. Toto oznámenie nenahrádza, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov a nenahrádza požiadavky týkajúce sa vytýčenia jestvujúcich podzemných vedení, (§ 126 v spojení s § 140b stavebného zákona).

9. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov, odo dňa kedy mu bude doručené toto oznámenie k ohláseniu. Ohlásená stavba nepodlieha kolaudácii podľa § 76 stavebného zákona.

Toto oznámenie nie je správnym rozhodnutím a nemožno sa proti nemu odvolať.

Ján F e n č á k
starosta

Doručí sa

-Žaneta Tomášová, Nižný Hrušov 80, 094 22 Nižný Hrušov.

Ďalej sa oznamuje

-Okresný úrad Vranov n. T, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, NS č. 5

-Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov

-VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.

-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

-VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

-Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 040 01 Košice

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia ohlasovanej stavby
