

R o z h o d n u t i e

Obec Nižný Hrušov, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3 ods. (2) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), po posúdení žiadosti MDDr. Jany Makóovej bytom Vranov n.T. JUH 1064/45 (žiadateľ), na základe súhlasu majetkového správcu miestnej komunikácie a na základe záv. stanoviska OR PZ Vranov n.T, Okresný dopravný inšpektorát, ZS č. ORPZ-ODI-155-097/20204 zo dňa 06. 08. 2020,

v y d á v a

podľa § 46 správneho poriadku a podľa § 8 ods. (1) cestného zákona žiadateľovi: MDDr. Jana Makóová bytom Vranov n.T.,

p o v o l e n i e

na zvláštne užívanie (podvrtávka) miestnej komunikácie označenej parcelou č. 1381/1 k.ú. Nižný Hrušov, v mieste pred parcelou číslo 798, za účelom uloženia potrubia vodovodnej prípojky v cestnom telese miestnej komunikácie, pre napojenie „Novostavby rodinného domu na parcele číslo 798 k.ú. Nižný Hrušov“, na verejný vodovod.

Podmienky povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie:

1.Zriadenie vodovodnej prípojky realizovať pretláčaním miestnej komunikácie parcela č. 1381/1, v mieste pred parcelou č. 798, k vodovodnej sieti nachádzajúcej sa v zelenom páse tejto komunikácie tak, aby nedošlo k narušeniu spevnenej časti vozovky. Práce realizovať prostredníctvom oprávnenej osoby podľa projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky odsúhlasenej stavebným povolením č. OCÚ-S2020/00203-03. Pri prechode vodovodného potrubia popod miestnu komunikáciu je potrubie nutné uložiť do chráničky.

2.Pri realizácii pretláčania dôjde ku kríženiu s STL plynovodom a prípojkami, (PZ), ktoré je nutné v plnej miere rešpektovať a dodržať STN 73 6005. Pred začiatkom pretláčania alebo pred začatím vykonávania iných činností, žiadateľ je povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D a.s. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (PZ) prostredníctvom SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D a.s. Bratislava (p. Marcel Šálka), najneskôr 7 dní pred zahájením prác. Pretláčanie alebo výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich PZ, vykonať až po predchádzajúcom vytýčení PZ a to výhradne ručne. Ak pri realizácii prác dôjde k odkrytiu PZ, stavebník je povinný pred zasýpaním výkopu kontaktovať zástupcu SPP - D a.s., na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynovodu, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie a výsledok kontroly bude zaznamenaný v stavebnom denníku. Pri prácach dodržať ustanovenia zákona o energetike, cestného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky, ktoré budú uvedené v „Zápise“ z vytýčenia PZ a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02.700 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem. Súbeh a krížovanie stavby, na ktorú sa vzťahuje toto povolenie s existujúcimi PZ, musí byť v súlade s STN 73 6005 a TPP 906 01. Pri prácach dodržať ďalšie požiadavky stanovené vo vyjadrení SPP-D a.s. č. TD/NS/0075/2020/Ló.

3. V záujmovom území sa môžu nachádzať podzemné vedenia elektronických komunikácií, resp. iné možné prípojky susedných stavieb a pod., ktoré je potrebné chrániť a zabezpečiť ich proti poškodeniu. Pred začatím prác tieto príp. vedenia vytýčiť v teréne prostredníctvom správcov.

5. Vodovodné potrubie uložiť do chráničky v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v hĺbke min 1, 2 m pod niveletou pozemnej komunikácie. Práce budú realizované bez narušenia cestnej premávky. Technologické jamy umiestniť mimo cestného telesa. Dĺžky chráničiek musia prekryť hlavný dopravný priestor. Realizáciou prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na pozemnej komunikácii.
6. Počas prerušenia stavebných prác je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
7. Pred realizáciou prác si zhotoviteľ preverí aktuálny stav výkonu bežných ako aj plánovaných opráv v mieste výkonu stavebných prác, prípadne ich termíny, aby nedošlo k ich vzájomnej kolízii.
8. V prípade akýchkoľvek zmien počas výstavby je potrebné včas o zmenách upovedomiť ODI vo Vranove n.T. a príslušného správcu komunikácie. Týmto povolením sa zhotoviteľ – (stavebník) musí preukázať kontrolným orgánom počas vykonávaných prác.
9. Počas realizácie stavebných prác nesmie dôjsť k narušeniu cesty. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky, stavebník je povinný v zmysle § 9 ods. (5) cestného zákona, závalu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
10. Obec Nižný Hrušov žiada stavebníka, aby k začatiu prác na realizácii podvrťavky a na preberacie konanie, prizval oprávneného zástupcu Obce Nižný Hrušov za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác.
11. Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody spôsobené na komunikácii v dôsledku chybného prevedenia prác na stavbe (podvrťavka), po dobu 36 mesiacov od ukončenia prác.
12. Termín zvláštneho užívania -mesiac september 2020, jeden pracovný deň.
13. Po ukončení prác žiadateľ miesto zvláštneho užívania upraví do pôvodného stavu.

Obec Nižný Hrušov zároveň podľa § 3 ods. (2) cestného zákona

určuje

so súhlasom OR PZ ODI Vranov n.T. použitie dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na komunikácii parcela č. 1381/1 k.ú. Nižný Hrušov, podľa projektovej dokumentácie vpracovanej projektantom Drahoslava Dankaninová - aut. stav. inžinier, reg.č. 3658+TSP+12, zákazka z obdobia 07/2020, odsúhlasenej ODI Vranov n.T. dňa 06.08.2020 s týmito podmienkami:

1. Dočasné dopravné značenie bude použité podľa tohto určenia v mesiaci 09/2020, v jeden deň počas realizácie prác a následný deň po ukončení prác. Žiadateľ je povinný zabezpečiť správnosť, funkčnosť a údržbu dopravného značenia po celú dobu jeho osadenia.
2. Umiestňovať dopravné značky, dopravné zariadenia a vykonávať akékoľvek stavebné práce, zhotoviteľ prác môže až po právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorého súčasťou je aj určenie dopravného značenia.
3. Veľkostné rozmery, farebné vyhotovenie a symboly osadených dopravných značiek, musia spĺňať podmienky stanovené vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a STN 01 8020.
4. Osadzovať dočasné (prenosné) dopravné značenie môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.
5. Osoby potrebné k riadeniu cestnej premávky ak tieto budú potrebné k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, musia dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke...., (§ 63 oprávnenie na zastavovanie vozidiel) a vyhl.č. 9/2009 Z.z.
6. V prípade akýchkoľvek zmien (doplnenie DZ a iné) počas výstavby, je potrebné včas o zmenách upovedomiť ODI Vranov n.T. osobne, resp. telefonicky 0961 863511, e-mailom na pavol.valovcin@minv.dk.

Odôvodnenie

Žiadateľ podal dňa 11.08.2020 žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie parcela č.1381/1, v mieste pred parcelou číslo 798 k.ú. Nižný Hrušov, za účelom uloženia potrubia vodovodnej prípojky v cestnom telese miestnej komunikácie. Súčasťou žiadosti je aj určenie dočasného dopravného značenia.

K žiadosti doložil projektovú dokumentáciu pretlačania miestnej komunikácie, projekt prenosného dopravného značenia, súhlas majetkového správcu komunikácie, ZS ODI a záväzné stanoviska správcov existujúcich sietí. Vodovodná prípojka sa má realizovať za účelom napojenia novostavby rodinného domu, stavebne povolenej na parcele CKN č. 798 k.ú. Nižný Hrušov.

Obec Nižný Hrušov ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie po posúdení vecí, po zistení odôvodnenosti potreby a po vykonaní správneho konania, pri súčasnom zohľadnení požiadaviek plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.

Ján F e n č á k
starosta

Doručí sa

-MDDr. Jana Makóová, JUH 1064/45, 093 01 Vranov n.T.
-Ing. Jaroslav Štefánik, Viničná 258/23, 093 01 Vranov n.T.
-Drahoslava Dankaninová, Petrovce nad.Laborcom 84, 071 01 Michalovce
-Obec Nižný Hrušov- samospráva

Ďalej sa oznamuje

-OR PZ, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov n.T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-VVS a.s. Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.